

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА	BY/112.088.01
ВСКА	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации материалов,
изделий, работ и услуг в строительстве
Научно-исследовательского
республиканского унитарного предприятия
по строительству «Институт БелНИИС»
220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15 Б



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре № BY/112.02.01. TP013.088.01.01528

Дата регистрации 27 июня 2023 г.

Действителен по 26 июня 2028 г.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Алютех Воротные Системы», 220075, Минская обл., Минский район, СЭЗ «Минск», ул. Селицкого, д. 10, комн. 508, Республика Беларусь. Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 808001246.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Алютех Воротные Системы», место нахождения: 220075, Минская обл., Минский район, СЭЗ «Минск», ул. Селицкого, д. 10, комн. 508, Республика Беларусь; место осуществления деятельности: 223016, Минская обл., Минский район, Новодворский с/с, 62, р-н д. Королищевичи, Республика Беларусь.

Продукция: Блоки дверные (двери боковые) наружные серии «SD-Thermo» из алюминиевого профиля системы «ALT W72», производства ООО «АлюминТехно», Республика Беларусь, глухие, частично и полностью остекленные светопрозрачными вставками из листового органического стекла, изготавливаемые по ТУ BY 808001246.006-2016 «Двери боковые Thermo. Технические условия».

Серийное производство.

код ОКП РБ - 25.12.10

код ТН ВЭД ЕАЭС - 7308 30 000 0,
7610 10 000 0

соответствует требованиям TP-2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»; СТБ 2433-2015 «Блоки дверные. Общие технические условия», п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6.

Сертификат соответствия выдан на основании:

- отчета об анализе состояния производства от 20.04.2023;
- протоколов испытаний Испытательного центра «БелСтройТест» Научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия по строительству «Институт БелНИИС», № BY/112.1.0290, № 170Т-1, 171Т-1 от 02.06.2023, № 88-2 от 01.06.2023.

Дополнительная информация Фурнитура: петли производства Wala Sp. z o.o., Республика Польша; замок производства Stublina Ltd., Сербия. Классы по эксплуатационным показателям: безотказности – 5; прочности – I; сопротивлению ветровой нагрузке – А1; звукоизоляции – Г; воздухопроницаемости – Б; водопроницаемости – Б.

Генеральный директор

О.Н. Лешкевич

Эксперт-аудитор

Н.И. Шатилова

№ 0305903