

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА	BY/112 088.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации материалов,
изделий, работ и услуг в строительстве
Научно-исследовательского

республиканского унитарного предприятия
по строительству «Институт БелНИИС»
220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15 Б



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре № BY/112 02.01. TP013 088.01 03270

Дата регистрации 03 ноября 2025 г.

Действителен по 02 ноября 2030 г.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Алютех Воротные Системы», 223016, Минская обл., Минский район, Новодворский с/с, д. Королищевичи, ул. Свислочская, д. 5, каб. 310, Республика Беларусь, номер телефона +375173301100, адрес электронной почты info@alutech-door.by. Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 808001246.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Алютех Воротные Системы», место нахождения: 223016, Минская обл., Минский район, Новодворский с/с, д. Королищевичи, ул. Свислочская, д. 5, каб. 310, Республика Беларусь; адрес места осуществления деятельности по производству продукции: 223016, Минская обл., Минский район, Новодворский с/с, д. Королищевичи, ул. Свислочская, д. 21, Республика Беларусь.

Продукция: Ворота скоростные рулонные серии TurboFlex с механизированным способом открывания с электроприводом, изготавливаемые по ТУ BY 808001246.011-2024 «Ворота скоростные рулонные. Технические условия».

Серийное производство.

код ОКП РБ - 25.11.23.700

код ТН ВЭД ЕАЭС – 8479 89 970 7

соответствует требованиям Технический регламент Республики Беларусь «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР 2025/013/BY); ГОСТ EN 13241-1-2015 «Ворота. Часть 1. Изделия с ненормируемыми огнестойкостью и дымопроницаемостью», п.п. 4.2.3, 4.2.8, 4.3.3, 4.4.3, 4.4.7.

Сертификат соответствия выдан на основании:

- отчета об анализе состояния производства от 10.10.2025;
- протоколов испытаний Испытательного центра «БелСтройТест» Научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия по строительству «Институт БелНИИС», № BY/112 1.0290, № 28Т-1 от 29.01.2025, № 62Т-1 от 27.02.2025.

Схема сертификации 1С

Дополнительная информация Материал полотна ворот – непрозрачная ПВХ ткань, армированная полиэстером. Полотно ворот может иметь светопрозрачные вставки из прозрачной ПВХ ткани. Ворота предназначены для заполнения проемов внутри зданий и сооружений. Эксплуатационные показатели (классы) ворот: сопротивление ветровой нагрузке: ворота размером 2500x2500 мм – 3, ворота размером 4000x3700 мм – 2; механическая долговечность – 1500000 циклов.

Начальник
сертификационного центра

А.В. Милошевский

Эксперт-аудитор

М.В. Старовыборная

№ 0329956