



Орган по сертификации материалов,
изделий, работ и услуг в строительстве
Научно-исследовательского
республиканского унитарного предприятия
по строительству «Институт БелНИИС»
220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15 Б



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре № ВУ/112 02.01. TP013 088.01 03762

Дата регистрации 03 августа 2026 г.

Действителен по 02 августа 2031 г.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Алютех Воротные Системы», 223016, Минская обл., Минский район, Новодворский с/с, д. Королишевичи, ул. Свислочская, д. 5, каб. 310, Республика Беларусь, номер телефона +375173301100, адрес электронной почты info@alutech-door.by. Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 808001246.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Алютех Воротные Системы», место нахождения: 223016, Минская обл., Минский район, Новодворский с/с, д. Королишевичи, ул. Свислочская, д. 5, каб. 310, Республика Беларусь; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 223016, Минская обл., Минский район, Новодворский с/с, д. Королишевичи, ул. Свислочская, д. 5, Республика Беларусь.

Продукция Ворота секционные подъемные, с глухими полотнами, частично и полностью остекленными полотнами с проходной калиткой и без нее, с ручным или механизированным способом открывания, изготавливаемые по ТУ РБ 101452725.002-2000 «Ворота секционные подъемные. Технические условия». Серийное производство.

код ОКП РБ – 25.11.23

код ТН ВЭД ЕАЭС - 7308 30 000 0,
7610 10 000 0

соответствует требованиям Технический регламент Республики Беларусь «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР 2025/013/ВУ); ГОСТ EN 13241-1-2015 «Ворота. Часть 1. Изделия с ненормируемыми огнестойкостью и дымопроницаемостью», п.п. 4.2.3, 4.2.5, 4.2.8, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.

Сертификат соответствия выдан на основании:

- отчета об анализе состояния производства от 25.07.2026;
- протоколов испытаний №№ 346Т-1, 347Т-1, 348Т-1, 349Т-1, 350Т-1 от 31.07.2026 Испытательного центра Научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия по строительству «Институт БелНИИС», № ВУ/112 1.0290;
- протокола испытаний № 272/2 от 31.07.2026 Испытательного центра Государственного предприятия «Институт «Белстройпроект» Управление Делами Президента Республики Беларусь, № ВУ/112 1.0338.

Схема сертификации 1С.

Дополнительная информация Ворота изготавливают по конструкторской документации, утвержденной и принятой к производству изготовителем. Материалы полотна ворот: глухой части - металлические сэндвич-панели с наполнением из пенополиуретана, светопрозрачной - оргстекло. Ворота предназначены для закрытия проемов шириной до 8000 мм (включительно) и высотой до 7000 мм (включительно). Эксплуатационные показатели (классы): сопротивление водонепроницаемости - 2; сопротивление ветровой нагрузке - 3; воздухопроницаемость - 4; механическая долговечность - 27 500 циклов.

Начальник
сертификационного центра

Эксперт-аудитор



А.В. Милошевский

М.В. Старовыборная

№ 0382505